



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL MAGNOLIA PARK SEC. 2 MEJORAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE ÁREAS SUB- PROYECTO 1A

* **Tenga en cuenta que hemos registrado todas las preguntas. A los efectos de esta publicación, algunas de las preguntas generales se consolidaron debido a la respuesta común**

Consultas / Comentarios / Preguntas de la comunidad	Respuesta de COH
¿Existe una página de Facebook que los residentes pueden usar para quedarse informados sobre el proyecto?	Las exhibiciones y los documentos más actualizados para este proyecto se pueden encontrar en nuestra página web: houston.publicworks.gov/engage . Si desea acceder a nuestra página de Facebook para obtener información general, puede comunicarse con nosotros en: https://www.facebook.com/HouPublicWorks/
¿Cuándo se reemplazan los árboles. ¿Serán las mismas especies de árbol que se están quitando? ¿Puede un propietario solicitar un tipo diferente de árbol?	Los árboles de ordenanzas se reemplazan con árboles que están en la lista aprobada de Street Tree. El contratista presentará una lista de árboles, especies, tamaños y ubicaciones de reemplazo cuando el proyecto se acerque a su finalización. Se puede realizar una solicitud en cualquier momento y se confirmará una vez que la ciudad apruebe la presentación del contratista.
¿Qué calles serán utilizadas por camiones de peso pesado que generalmente usan las carreteras, y son esas calles capaces de contener ese tipo de camiones? (Baches o calles desniveladas)	Habrà una ruta temporal para esos camiones, y esas calles pesadas son sostenibles, y habrá un proceso de restauración después de la construcción. Residentes que tengan preguntas o inquietudes, comuníquese con los contratistas
Para los residentes que trabajan desde la casa, ¿qué tan ruidoso será la construcción?	No podemos cuantificar qué tan ruidoso será la construcción, pero será ruidoso considerando que la construcción se está llevando a cabo. El proceso que será más ruidoso es el proceso de excavación. También nos gustaría que los residentes estén al tanto de las vibraciones. Una vez finalizado el proceso de excavación, no habrá grandes volúmenes de ruido.
¿Por qué las cuadras 300 y 400 de la calle 80 sur están fuera del proyecto?	Esa parte de la calle 80 está en el subproyecto 1B y se construirá siguiendo este proyecto.
¿Cómo saben los residentes qué se quitará?	Se han enviado cartas de invasión a los residentes afectados. Es posible que algunas residencias a las que notificamos hace unos años sobre intrusión en conflicto se hayan actualizado más recientemente con una carta de no conflicto. Por último, las cercas ciclónicas y las cercas de madera son los únicos tipos de cercas que la Ciudad de Houston puede reemplazar. (Residencia que tenga alguna pregunta o inquietud, comuníquese con los contactores)
¿Se verá afectado el acceso a la entrada?	Si, su acceso de la entrada sera afectada. Sin embargo, habrá un camino de entrada temporal provisto para las residencias.
Las cuadras 300 y 400 de la calle 80 siempre se inundan y tienen aguaceros durante los huracanes. ¿con qué frecuencia se retirarán los escombros y el material de construcción del área y con qué frecuencia se limpiará el drenaje de agua?	El contratista normalmente hace una limpieza todos los días, especialmente las tardes y los viernes. Pero esta área no se verá afectada durante este proyecto. Si ocurriera un huracán, los contratistas serían notificados con anticipación y activarían el plan de respuesta a huracanes. Los contratistas luego asegurarían el equipo y el área.
Si mi auto es asaltado porque no puedo estacionarme en mi camino de la entrada, ¿quién sería responsable de mi auto y mis pertenencias?	No deje nada de valor en su vehículo. Le recomendamos que elimine dichos elementos a plena vista. También siéntase libre de comunicarse con las fuerzas del orden público con estas inquietudes.
El drenaje en South 80th y Dayton St. siempre tiene escombros. Esta es una de las principales razones por las que este bloque siempre se inunda cada vez que tenemos fuertes lluvias y huracanes.	El aumento de la capacidad de alcantarillado pluvial en el área mejorará el drenaje en el vecindario. El nuevo sistema de aguas pluviales subterráneas contendrá escombros para que sea menos probable que se acumulen en el punto bajo de la calle, como sucedió en el punto bajo de las cunetas existentes al borde de la carretera.
¿Por qué se permiten camiones pesados de 18 ruedas en South 80 St? ¿La construcción y mejora de esta área tiene en cuenta el tipo de tráfico y el peso / carga?	S. 80th St. es la calle designada para el tráfico de camiones porque hay varios negocios industriales a lo largo de 80th St. Esta calle se mejorará para acomodar el tráfico de camiones. El radio de los giros en ángulo recto existentes se incrementará para que los giros sean más fáciles de hacer para los camiones, y el grosor del pavimento se incrementará a 10 pulgadas para acomodar mejor la carga pesada del tráfico de camiones.